

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДХШ
г.Минусинск

Н.Н.Ванькаева

2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа»
г.Минусинск

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Минусинск*
- 1.2. Адрес объекта: *Красноярский край, город Минусинск, улица Ленина, 77*
- 1.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее здание, 2 этажа.*
- 1.4. Год постройки здания: *1912 г., последнего капитального ремонта – капитальный ремонт не проводился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего, капитального: нет сведений*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Минусинск (МБУ ДО ДХШ г.Минусинск)*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *662800 Красноярский край, город Минусинск, улица Ленина, 77*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности: *Муниципальная собственность*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *Муниципальное образование г. Минусинска, Красноярского края*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Управление культуры Администрации города Минусинска, Красноярского края*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *662800, Красноярский край, г.Минусинск, улица Ленина, 73*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: *дополнительное образование детей в области изобразительного искусства (80.10.3 по ОКВЭД)*
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2.3 Форма оказания услуг: *очная*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *с 6 лет до 18 лет*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *посещаемость – 380 человек в день.*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:*не предусмотрено*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *не предусмотрено*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:*расстояние до объекта остановка*

3.2.1. Остановка автобуса «Типография» - *350 метров.*

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки *5-10 минут.*

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет, - путь пролегает по площади, с пересечением регулируемого и нерегулируемого перекрестка.*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый, регулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - *нет*

3.2.5 Перепады высоты на пути: *отсутствуют*

3.3. Оценка состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов.

№ п\п	Оценка соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	отсутствуют
5.	Пандусы	отсутствуют

6.	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7.	Раздвижные двери	отсутствуют
8.	Доступные входные группы	<p>- входная площадка не выделена контрастным цветом;</p> <p>- отсутствуют предупреждающие тактильные указатели;</p> <p>- лестница при выходе на прилегающую территорию не имеет контрастно-окрашенных первой и последней ступеней;</p> <p>- отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей;</p> <p>- края дверного полотна и ручки на входной двери не окрашены в отличие от дверного полотна в контрастные цвета;</p>
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	в пределах нормы
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	оборудование и носители информации доступны для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха и передвижения, для инвалидов, имеющих стойкие расстройства в области зрения, оборудование и носители информации не приспособлены.
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	отсутствует
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	На входной группе размещена информация о режиме работы учреждения, о стоимости платных услуг, в выставочных и экспозиционных залах имеется этикетаж

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п \п	Оценка соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов
-----------	---	---

1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	да
8.	адаптация официального сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
9.	проведение мероприятий в учреждениях и организациях по работе с инвалидами: в Доме инвалидов, центре реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, обществе инвалидов (ВОИ), обществе слепых и слабовидящих, в т.ч. с возможностью тактильной демонстрации предметов	нет

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	Д Ч – И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Д Ч – И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДУ (Г,У)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для категорий инвалидов по слуху, с нарушением умственного развития;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: **согласно законодательству, по мере поступления субсидий**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании следующих документов:

1. Анкета (информации об объекте) от 25 февраля 2020 г.
2. Акт обследования от 25 февраля 2020 г.